

Maßnahmenliste barrierefreies Hörnbad
Stand: 08.05.2019

<u>Ort</u>	Erledigt	Noch zu erledigen:
Haupteingang/Außenbereich/ Treppe Haupteingang Der Handlauf der großen Außentreppe ist zu kurz. Der letzte Schritt hat keinen Halt.	Parkplätze für Menschen mit Behinderung sind vorhanden.	Blindenleitlinie zum Fahrstuhl anbringen. Lösung für die Außentreppe suchen. Ortstermin
Eingang Gablenzbrücke	Treppenanlage zur Parkplatzebene ist vorhanden.	Handläufe anbringen. Klären, ob Kontraststreifen vorhanden sind? Öffentlichkeit über die Nutzung des Eingangs oder über die Zuwegung über den Anni-Wadle-Weg informieren. Ortstermin
Eingang und Ausgang Gablenzbrücke Zugänglichkeit Der Eingang war verschlossen. Besichtigung nicht möglich.	Das Personal war am 30.04. informiert.	Klären: Welche Höhe hat die Gegensprechanlage? Hat die Gegensprechanlage einen visuellen Hinweis, dass jemand kommt? Ist die Gegensprechanlage für Rollstuhlfahrer bedienbar? Gibt es ein Leitsystem für blinde Menschen? Personal dauerhaft schulen. Ortstermin
Foyer	Blindenleitlinien sind bestellt Ein Orientierungsplan mit Brailleschrift ist vorgesehen.	Leitsystem anbringen in Absprache mit dem Beirat. Herr Scheel vereinbart weitere Termine. Aufenthaltsraum für Begleithunde finden. Ortstermin
WC-/Dusch-/Umkleideräume für Menschen mit Behinderung	Alle Haltegriffe an den Toiletten sind mit einem Knopf für die Spülung und einem Papierhalter bestückt. Zwei Duschrollstühle mit Armlehnen sind vorhanden.	Toilettenpapier dort auch anhängen lassen. Notrufsysteme nachrüsten in Dusche und WC Ablagen in den Duschen anbringen Anschaffung eines mobilen Lifters mit Sitzfunktion für die Umkleideräume. Umkleideschränke mit taktilen Beschriftungen versehen.

	In einer Kabine ist eine Bank vorhanden. Die Bank ist zu schmal und zu niedrig. In einer anderen Kabine ist eine Liege vorhanden. Leider ist es keine Bobathliege. Man fällt beim draufsetzen nach hinten weg.	Bessere Alternative suchen Stromanschluss reparieren Neue alternative Liege anschaffen 
Schwimmbadbereich Der Eingang über eine Treppe in das <u>Sportbecken</u> ist nur möglich, wenn der Hubboden verfahren wird. Der Hubboden ist technisch anfällig. Deshalb ist der Eingang über die Treppe nicht immer möglich. Im <u>Freizeitbecken</u> sind Treppen vorhanden. Das Wasser ist 1,40 m tief.	Automatische Türöffner sind bestellt. Ein zweiter Lifter wurde angeschafft. Halterungen für Gehhilfen sind an der Wand montiert. Wie komme ich dann von der Wand ins Schwimmbecken? Monitore, die Infos und Warnhinweise anzeigen, sind bestellt.	Türöffner montieren. Organisatorisch Lösungen finden und bekannt machen, wann und wo ein Einstieg über eine Treppe möglich ist. Halterungen für Gehhilfen direkt an den Beckeneinstiegen festmachen. Die Einstiege taktil auffindbar machen. Monitore installieren.
Saunabereich Besichtigung war am 30.04.19 nicht möglich.	Umkleideraum ist vorhanden	Ortstermin
Satzung über die Haus- und Badeordnung ... § 2, Absatz 4		Den Absatz „Blinden, Geisteskranken sowie Anfallskranken ... ist der Zutritt mit einer geeigneten Begleitperson gestattet“ gemäß UN-BRK und aktueller Gesetzgebung anpassen.

Gez. Silke Haß

AG Gebäude und Wohnen